

Fachempfehlung Nr. 7/2001 vom Oktober 2001

## Normung von Löschdecken

Der FB 70 beschloss, DIN 14155 ersatzlos zurückzuziehen, da seitens der Anwender die Verwendung von Löschdecken nach DIN 14155 zum Ablöschen von Personen mit brennender Kleidung als nicht geeignet beurteilt wird und es effektivere Löschmöglichkeiten gibt. Löschdecken nach DIN 14155 entsprechen somit nicht mehr dem Stand der Technik.

Löschdecken nach DIN EN 1869 sind weiterhin genormt. Der Einsatzbereich bei Fettbränden wurde auf haushaltsübliche Geräte bis maximal drei Liter Fassungsvermögen beschränkt.

DFV-Fachausschuss 3/Vorbeugender Brandschutz  
AGBF-Arbeitskreis Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Walter Jonas

Rückfragen bitte an: Rudolf Römer, Telefon (0228) 9529012, E-Mail [roemer@dfv.org](mailto:roemer@dfv.org)  
Alle DFV-Fachempfehlungen finden Sie im Internet unter [www.dfv.org/fachthemen](http://www.dfv.org/fachthemen).

**Bundesgeschäftsstelle**

Koblenzer Straße 133  
53177 Bonn  
*Telefon*  
02 28 · 9 52 90-0  
*Telefax*  
02 28 · 9 52 90-90  
*E-Mail*  
dfv.bonn@dfv.org  
*Internet*  
www.dfv.org

**Präsident**  
Hans-Peter Kröger

**Bundesgeschäftsführer**  
Herbert Becker

